

Maschendrahtzaun, Gesamthöhe 1,25 m, Farbe Grün
nach Güteordnung FACHVERBAND DRAHTZAUN

Pfosten 42 - 60 mm Ø ,
Pfostenlänge 1,75 m,
Betonfundamente 25 cm
Durchm. X 80 cm,
Maschenweite 40 mm,
Drahtstärke 3,1 mm,
Geflechtshöhe 1.250 mm,
Spanndraht 3,8 mm Durchm., in 3 Reihen.

Die Zaunpfosten aus innen und außen feuerverzinkten Stahlrohr,
kunststoffummantelt, werden in Betoneinzelfundamente aus B15 im Abstand
von ca. 2,50 m höhen-, lot- und fluchtgerecht versetzt.

Bodenklasse DIN 18300 2.2 Klasse 3 - 4 (leicht und mittelschwer lösbbare
Bodenarten).

Der Bodenaushub wird in der Zaunflucht bzw. im Baustellenbereich nach Angabe
Des Bauherrn verteilt.

Der Maschendraht wird mit ca. 5 cm Bodenfreiheit an die
Pfosten gespannt.

Der obere Spanndraht wird eingekrempt (Auf- und Zubiegen jedes 2. Maschenendes
an den Spanndraht); die übrigen Reihen Spanndraht werden in gleichmäßigem
Abstand zueinander durch die Maschen des Geflechts gezogen, mit verz.
Drahtspannern gespannt und mit Haltern an den Pfosten befestigt.

Verstrebungen 35 mm Ø

Spannbrücken oder Streben aus dem Material der Pfosten, jedoch 35 mm Ø.,
werden zum Verstreben der Anfangs-, End- und Knickpunktpfosten
eingebaut.